



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7	<div>REFERENCE : CMHE QY</div> <div>DATE : 07 / 02 / 2012</div> <div>REVISION : 01</div>																	
8																		
9																		
10																		
11																		

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION

 <div> Le Thermodynamique de Bretagne Z.A. de Keranna 29360 CLOHARS CARNOET Tél: 02 98 71 48 36 - Fax 02 98 71 65 84 </div>	Climatiseur Monobloc Horizontal à conensation par Eau Réversible	07/02/2012	01	Création	JCL	<div>01</div> <div>04</div>
	SCHEMA ELECTRIQUE	DATE	INDICE	MODIFICATION		



CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ÊTRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUÉ SANS NOTRE AUTORISATION




Le Thermodynamique de Bretagne
Z.A. de Keranna
29360 CLOHARS CARNOET
Tél: 02 98 71 48 36 - Fax: 02 98 71 65 84

Climatiseur Monobloc Horizontal à condensation par Eau Froid Seul

Circuit de puissance

01/06/2011	01	Création	JCL	02
DATE	INDICE	MODIFICATION		04



CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION



Le Thermodynamique de Bretagne
Z.A. de Keranna
29360 CLOHARS CARNOET
Tél: 02 98 71 48 36 - Fax: 02 98 71 65 84

Climatiseur Monobloc Horizontal à conensation par Eau Réversible


Circuit de commande

07/02/2012	01	Création	JCL	03 04
DATE	INDICE	MODIFICATION		

LEGENDE

C1 - Condensateur compresseur
 C2 - Condensateur ventilateur
 CP1 - Contrôleur de phases
 F1 - Disjoncteur compresseur
 F2 - Protection circuit de commande
 F6 - Pressostat HP à réarmement manuel
 F7 - Pressostat BP à réarmement automatique
 F11 - Protection générale (Installateur)
 K1 - Contacteur compresseur
 K2 - Contacteur ventilateur
 M1 - Moteur compresseur
 M2 - Moteur ventilateur
 Q1 - Sectionneur de proximité
 T1 - Temporisation anti-court cycle
 T2 - Temporisation pressostat BP

ATTENTION : raccorder le neutre sur la borne N en 220 V du régulateur



KLRE 7007

L'installateur doit placer la protection fusible conformément aux instructions d'installation et aux normes en vigueur

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION



Le Thermodynamique de Bretagne
 Z.A. de Keranna
 29360 CLOHARS CARNOET
 Tél: 02 98 71 48 36 - Fax 02 98 71 65 84

Climatiseur Monobloc Horizontal à condensation par Eau Réversible

Régulateur

07/02/2012	00	Création	JCL	04
DATE	INDICE	MODIFICATION		04